

Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633 - 643

ZÁPIS

z preventivní požární kontroly

Mimoňská 639/12, Prosek, 190 00 Praha

Preventivní požární kontrola byla provedena dle zákona ČNR 133/85 Sb. o požární ochraně v úplném znění § 5, odst. 1, písmeno c) a v souladu s ustanovením § 12 a 13 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Preventivní protipožární kontrola byla zaměřena na:

- a) Umístění a funkčnost přenosných hasicích přístrojů.
- b) Vybavení vnitřních odběrových míst požární vody.
- c) Vyvěšení Požární poplachové směrnice, Požárního řádu a Domovního řádu.
- d) Označení hlavních uzávěrů vody, plynu a hlavních vypínačů el. energie.
- e) Označení rozvodných skříní el. energie bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle ISO 38 64 (01 80 10).
- f) Průchodnost únikových cest a průchodnost spojovacích chodeb.
- g) Značení únikových cest.
- h) Přístupnost hasicích přístrojů, požární vody, rozvodných skříní el. energie, hlavních uzávěrů plynu a vody.
- ch) Využívání prostorů v souladu s jejich určením.
- i) Barevné značení potrubí (zemní plyn - žlutě).

Kontrola objektů v ulici:

Mimoňská 633-643 byla provedena **dne 14. 10. 2024.**

Zjištěné závady:

Vchod 633

- 1.p – nábytek, krabice
- 2.p – nábytek, kytky
- 3.p – nábytek, krabice
- 4.p – nábytek, kytky
- 5.p – nábytek, kytky, zrcadlo
- 6.p – nábytek, kytky, krabice
- 7.p – nábytek, kytky, kolo, laminátová deska

Vchod 634

- 1.p – nábytek, kytky, krabice
- 2.p – nábytek, kytky
- 3.p – nábytek, kytky, police, krabice
- 4.p – nábytek, kytky, police
- 5.p – nábytek, kytky, krabice
- 6.p – nábytek, kytky, krabice
- 7.p – nábytek, kytky

Vchod 635

Přízemí – nábytek

- 1.p – nábytek
- 2.p – nábytek
- 3.p – nábytek, kytky, koberec
- 4.p – nábytek, kytky, krabice
- 5.p – nábytek, kytky
- 6.p – nábytek
- 7.p – nábytek

Vchod 636

- 1.p – nábytek, kytky
- 2.p – nábytek, kytky
- 3.p – nábytek, kytky
- 4.p – nábytek, kytky, krabice
- 6.p – nábytek, kytky
- 7.p – nábytek, kytky

Vchod 637

- 1.p – nábytek
- 2.p – nábytek, kytky
- 3.p – nábytek
- 4.p – nábytek, kytky, ribstole
- 5.p – nábytek
- 6.p – nábytek, kytky
- 7.p – nábytek, kytky

Vchod 638

Přízemí – nábytek, kytky

- 1.p – nábytek a jeho části, krabice
- 2.p – nábytek, kytky, krabice
- 3.p – nábytek, kola
- 4.p – nábytek, kytky, lešenová trubka
- 5.p – nábytek, kytky, krabice
- 6.p – nábytek, kytky, krabice
- 7.p – nábytek, kytky, šicí stroj

Vchod 639

Přízemí – nábytek, kytky

- 1.p – nábytek
- 2.p – nábytek
- 3.p – kytky
- 4.p – nábytek
- 5.p – nábytek
- 6.p – kytky
- 7.p - kytky

Vchod 640

- 1.p – nábytek, kytky
- 2.p – nábytek
- 4.p – nábytek, kytky
- 5.p – nábytek, kytky, krabice
- 6.p – nábytek, kytky
- 7.p – nábytek, kytky, ribstole

Vchod 641

Přízemí – nábytek

- 1.p – nábytek, kytky, krabice
- 2.p – nábytek
- 3.p – nábytek, kytky, pračka
- 4.p – nábytek, krabice, dveře
- 5.p – nábytek, kytky
- 6.p – nábytek, kytky
- 7.p – nábytek, kytky

Vchod 642

- 1.p – nábytek, koberec
- 2.p – nábytek
- 3.p – nábytek
- 4.p – nábytek
- 5.p – nábytek, kytky, ribstole
- 6.p – nábytek, kytky, knihy, nákupní vozík
- 7.p - nábytek

Vchod 643

1.p – nábytek, kytky

2.p – kytky, police

3.p – nábytek kytky, krabice

5.p – nábytek, krabice

6.p – nábytek, kytky, krabice

7.p – nábytek, kytky, ribstole

Společné prostory jsou zároveň jedinou únikovou cestou z objektu.

Ta musí být za každých okolností volná a nesmí v ní být žádné překážky.

Neslouží tedy k odkládání nábytku, květin a podobně.

SVJ se v případě kontroly ze strany HZS vystavuje riziku citelné pokuty.

Navržená opatření:

Vše vyklidit!

Preventivní požární kontrolu provedl:

Vratislav Futera - servis požární vodovodů a technik PO, č. osv. Z – TPO – 8/2018

Okružní 295/11, Litoměřice



Jméno a podpis zástupce kontrolovaného objektu:

Záznam o splnění navržených opatření bude předán do termínu:

14.11.2024